

27.05.16

На Вх. №1456

№ МР2/6-3/07-08/ 1122

от 19.05.2016 г

Генеральному директору
ООО «ЕЗ Инвестмент»

Петрову И.Г.

О технических решениях
по электроснабжению

Для осуществления электроснабжения энергопринимающих устройств мощностью 550 кВт на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0700701:322, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, д. Трубичино, по третьей категории надежности необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. В центре нагрузок запроектировать и построить трансформаторную подстанцию ТП-10/0,4 кВ, тип и мощность которой определить в процессе проектирования.
2. Запроектировать и построить участок линии ВЛз-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Спаская» самонесущим изолированным проводом на типовых ж/б опорах. Конкретную длину участка, марку и сечение провода, тип опор определить в процессе проектирования. Точку подключения к существующей ВЛ-10 кВ согласовать в Чудовским РЭС дополнительно.
3. От ТП-10/0,4 кВ запроектировать и построить необходимое количество линий 0,4 кВ. Вариант исполнения определить проектом.
4. Учёт электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности в соответствии с действующими НТД.
5. Т.к. ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Спаская» проходит по участку с кад. номером 53:20:0700701:322, при необходимости и для соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон осуществить вынос ВЛ-10 кВ согласно Положению об освобождении земельных участков (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики, принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» путем заключения с филиалом ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» договора на оказание услуг.

Данные технические решения предварительные и не являются основанием для подключения объекта к электрическим сетям.

Для осуществления электроснабжения необходимо заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», для чего подать заявку на технологическое присоединение по установленной форме.

Зам. главного инженера

И.А. Железова
984-265 А.Н. Иванов